


MANUAL DE APLICAÇÃO - MEMBRANA EFFISUS COBRA

Corte da Membrana

1



Medir o desenvolvimento da tubagem e adicionar à medida obtida 150mm.


Cortar a Membrana Effisus Cobra com a dimensão final obtida.

Cortar uma secção adicional de Membrana Effisus Cobra com 280mm de largura.

Cortar desta secção uma das extremidades com alumínio embutido e reservar para utilização no ponto 4.

Marcação de Linhas Guia

2



Com uma marcador marcar uma linha guia na conduta que represente a linha onde a membrana será fixa à conduta.

Marcar esta linha a uma distância de 140mm da cobertura.

Marcar uma segunda linha guia na cobertura que represente a linha onde a membrana será fixa à cobertura.

Marcar esta linha a uma distância de 140mm da conduta.

Aplicar um cordão de Selante Effisus Block JP pelo interior de cada uma das linhas guia marcadas.

Fixação da Membrana

3



Iniciar a fixação da membrana à conduta, fixando o primeiro parafuso a uma distância de 50mm da extremidade da membrana.


Continuar fixando a membrana em todo o perímetro da conduta, com um espaçamento máximo entre fixações de aprox. 35mm.

Alongar e moldar manualmente a membrana de forma a que esta se ajuste à forma da cobertura.

Prosseguir com a fixação da membrana à cobertura, com um espaçamento máximo entre fixações de aprox. 35mm.

Selagem da Junta de Sobreposição

4




Sobrepor a Membrana Effisus Cobra.

Aplicar sobre a sobreposição a tira adicional com alumínio embutido da Membrana Effisus Cobra cortada no ponto 1.

Fixar a junta com um espaçamento máximo entre fixações de aprox. 35mm.

Aplicação do Selante Effisus Block JP

5



Finalizar a instalação com a aplicação do Selante Effisus Block JP nas extremidades da membrana, e em qualquer outra junta visível.